

Allegato 16 – Prevenzione dell'insorgere di incendi

PREVENZIONE DELL'INSORGERE DI INCENDI

- Rispettare il divieto di fumare in tutte le pertinenze dell'Istituto.
- Rispettare il divieto di usare fiamme libere in tutte le pertinenze dell'Istituto, se strettamente necessario ne va richiesta autorizzazione, in tal caso se usati fiammiferi verificare che siano spenti prima di gettarli (sono autorizzate le attrezzature didattiche a fiamma libera da utilizzarsi esclusivamente in laboratorio, prima di riporle si dovrà convenientemente attendere che si raffreddino).
- Prestare la massima attenzione con l'impiego di attrezzature, anche di tipo didattico, che possono produrre scintille o proiettare schegge incandescenti; l'utilizzo di tali attrezzature è consentito solo in assenza di qualsiasi materiale che potrebbe prendere fuoco.
- Non manomettere, disattivare, danneggiare, rimuovere e utilizzare impropriamente gli impianti e i dispositivi antincendio e di sicurezza installati.
- Non compiere mai autonomamente interventi su impianti ed apparecchiature elettriche, se non espressamente autorizzato, ma richiedere l'intervento del Personale preposto.
- Non sovraccaricare le prese di corrente.
- Evitare, se possibile, l'uso di prese multiple (ciabatte) perché possono facilmente provocare sovraccarichi delle linee elettriche con conseguente pericoloso surriscaldamento delle linee stesse e inoltre possono essere facilmente calpestate, danneggiate e colpite da versamenti accidentali di liquidi.
- Non ostruire le aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari e apparecchiature elettriche.
- Non utilizzare apparecchiature elettriche (elettrodomestici, stufe portatili, ecc.) acquistate autonomamente e non autorizzate.
- Assicurarsi, al termine dell'orario di lavoro:
 - ✓ che siano state spente, per quanto possibile, tutte le apparecchiature elettriche non necessarie (attrezzature, impianti di condizionamento, ecc.);
 - ✓ che siano state chiuse le valvole di intercettazione delle linee di gas;
 - ✓ che sia stata effettuata la rimozione di rifiuti e scarti combustibili dai luoghi di lavoro e il loro deposito in aree idonee;
 - ✓ che siano spente tutte le fiamme libere.
- Mantenere sgombre da ostacoli le vie di fuga e le uscite di emergenza e gli accessi ai presidi antincendio (idranti, estintori).
- Mantenere visibili i cartelli di segnalazione di sicurezza evitando di anteporvi oggetti e materiali.