Procedura Gestione Emergenza Origine Interna

Emergenza Fughe di Gas

L'emergenza è da ritenersi generale, salvo casi particolari, **NECESSITA** dell'immediato inserimento dell'allarme acustico di emergenza che comporta **l'attivazione del Piano di Evacuazione**.

Chiunque del Personale dell'Istituto rilevi la presenza di gas (Assistente Emergenza):

- Se possibile chiude le valvole degli impianti di adduzione del gas presenti nella zona;
- Attiva l'allarme acustico di emergenza;
- Se possibile avvisa il Personale in servizio al Punto di Chiamata dell'emergenza in corso;
- Riferisce dell'emergenza riscontrata al Coordinatore delle Emergenze, presso il punto di ritrovo (ingresso principale Istituto).

Il Coordinatore delle Emergenze o suo sostituto:

- Si reca al punto di ritrovo (ingresso principale Istituto);
- Dispone la chiusura delle valvole "a monte" di tutti gli impianti di adduzione del gas;
- Se ritenuto necessario attiva i soccorsi pubblici (112- 115), diversamente:
  - Dispone che si proceda con una corretta ventilazione di tutti i locali interessati alla presenza di gas e non;
- Dispone l'eventuale rientro nell'edificio, quindi la fine emergenza, solo dopo aver fatto verificare le condizioni di ogni singolo locale.

Gli Addetti alle Emergenze / il Personale dell'Ufficio Tecnico:

- Si recano al punto di ritrovo (ingresso principale Istituto);
- Su disposizione del Coordinatore delle Emergenze:
  - Provvedono alla chiusura di tutte le valvole di "monte" degli impianti di adduzione del gas;
  - Provvedono alla ventilazione dei locali;
  - Riferiscono sulle condizioni di sicurezza riscontrate;
- **Per il loro intervento prestano sempre la massima prudenza in quanto si potrebbe essere creata una atmosfera esplosiva.**